

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»  
Испытательный лабораторный центр  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке,  
Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском,  
Лопатинском, Городищенском, Никольском районах»

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36  
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.  
Орджоникидзе, д. 182  
тел.: (841-57) 3-03-20; факс: (841-57)3-23-45; e-mail: kuznetsk@cge58.ru  
Реквизиты: ОКПО 78865095 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580302001  
УФК по Пензенской области л/сч 20556U43120 к/сч 03214643000000015500  
ЕКС 40102810045370000047 Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  
№ ЛО41-00110-58/00580303  
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ  
Главный врач филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пензенской области в городе Кузнецке,  
Кузнецком, Сосновоборском,  
Неверкинском, Камешкирском,  
Лопатинском, Городищенском, Никольском  
районах»

В.Р. Енгальчева

01.08.2023 г.



**ПРОТОКОЛ  
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**  
№ 4.23.06212 - 4.23.06217 от 01.08.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "Гарант" (ИНН 5816004802 ОГРН 1155803001133)

2. **Юридический адрес:** Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Советская, 38  
**Фактический адрес:** Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Советская, 38

3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** система питьевого водоснабжения, Камешкирский район, с. Русский Камешкир

Проба № 6212 - водопроводный кран ул. Гагарина, 23

Проба № 6213 - водопроводный кран ул. Комсомольская, 79

Проба № 6214 - водопроводный кран ул. Кирова, 119

Проба № 6215 - водопроводный кран ул. Радищева, 42

Проба № 6216 - водопроводный кран ул. Коммунальная, 2

Проба № 6217 - водопроводный кран ул. Садовая, 35

5. **Условия отбора, доставки**

**Дата и время отбора:** 27.07.2023 12:00

**Ф.И.О., должность:** Гришин М.С., директор

**Условия доставки:** автотранспортом

**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 27.07.2023 14:00

6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 288 от 30.01.2023

7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)

Протокол(ы) № 4.23.06212 - 4.23.06217

стр. 1 из 3

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов (проб) и не несёт ответственности за стадию отбора. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. ИЛЦ не несёт ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2/1.23.6212 4; 2/1.23.6213 4; 2/1.23.6214 4; 2/1.23.6215 4; 2/1.23.6216 4; 2/1.23.6217 4

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 10.1

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 9.1, 9.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.2 (изменения № 2)

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.5

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182

12. Результаты исследований (испытаний) и измерений

| №№ п/п                                                                                                  | Определяемые показатели                 | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                  |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Образец поступил 27.07.2023 14:30                                                                       |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6212                                                              |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:08                          |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| 1                                                                                                       | <i>E.coli</i>                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2            |
| 2                                                                                                       | Колифаги                                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п.8.5                  |
| 3                                                                                                       | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2) |
| 4                                                                                                       | Общее микробное число                   | КОЕ/мл                  | 2                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                  |
| 5                                                                                                       | Энтерококки                             | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1                |
| Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог                                                           |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                  |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Образец поступил 27.07.2023 14:30                                                                       |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6213                                                              |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:09                          |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| 1                                                                                                       | <i>E.coli</i>                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2            |
| 2                                                                                                       | Колифаги                                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п.8.5                  |
| 3                                                                                                       | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2) |
| 4                                                                                                       | Общее микробное число                   | КОЕ/мл                  | 7                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                  |
| 5                                                                                                       | Энтерококки                             | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1                |
| Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог                                                           |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                  |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Образец поступил 27.07.2023 14:30                                                                       |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6214                                                              |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:09                          |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| 1                                                                                                       | <i>E.coli</i>                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2            |
| 2                                                                                                       | Колифаги                                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п.8.5                  |
| 3                                                                                                       | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2) |
| 4                                                                                                       | Общее микробное число                   | КОЕ/мл                  | 9                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                  |
| 5                                                                                                       | Энтерококки                             | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1                |
| Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог                                                           |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                  |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Образец поступил 27.07.2023 14:30                                                                       |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Регистрационный номер пробы в журнале 6215                                                              |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:10                          |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| 1                                                                                                       | <i>E.coli</i>                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2            |
| 2                                                                                                       | Колифаги                                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п.8.5                  |

| №№<br>п/п | Определяемые<br>показатели                 | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | НД на методы<br>исследований              |
|-----------|--------------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|
| 3         | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2<br>(изменения № 2) |
| 4         | Общее микробное число                      | КОЕ/мл               | 14                      | не более 50                    | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                     |
| 5         | Энтерококки                                | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1                   |

Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог

### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 27.07.2023 14:30

Регистрационный номер пробы в журнале 6216

испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182

дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:11

|   |                                            |             |               |             |                                           |
|---|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| 1 | E.coli                                     | КОЕ/100см3  | не обнаружено | отсутствие  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2               |
| 2 | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3 | не обнаружено | отсутствие  | МУК 4.2.1018-01 п.8.5                     |
| 3 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии | КОЕ/100см3  | не обнаружено | отсутствие  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2<br>(изменения № 2) |
| 4 | Общее микробное число                      | КОЕ/мл      | 16            | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                     |
| 5 | Энтерококки                                | КОЕ/100см3  | не обнаружено | отсутствие  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1                   |

Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог

### БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Образец поступил 27.07.2023 14:30

Регистрационный номер пробы в журнале 6217

испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182

дата начала испытаний 27.07.2023 14:40 дата выдачи результата 31.07.2023 11:11

|   |                                            |             |               |             |                                           |
|---|--------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------------------------------------|
| 1 | E.coli                                     | КОЕ/100см3  | не обнаружено | отсутствие  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2               |
| 2 | Колифаги                                   | БОЕ/100 см3 | не обнаружено | отсутствие  | МУК 4.2.1018-01 п.8.5                     |
| 3 | Общие (обобщенные)<br>колиформные бактерии | КОЕ/100см3  | не обнаружено | отсутствие  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2<br>(изменения № 2) |
| 4 | Общее микробное число                      | КОЕ/мл      | 7             | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                     |
| 5 | Энтерококки                                | КОЕ/100см3  | не обнаружено | отсутствие  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1                   |

Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

\_\_\_\_\_ Лукьянова Н.М., оператор ПЭВМ

Врио заведующей бактериологической лабораторией \_\_\_\_\_ Шульпина Л.В.