

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском,
Лопатинском, Городищенском, Никольском районах»

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.
Орджоникидзе, д. 182
тел.: (841-57) 3-03-20; факс: (841-57)3-23-45; e-mail: kuznetsk@cge58.ru
Реквизиты: ОКПО 78865095 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580302001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U43120 к/сч 03214643000000015500
ЕКС 40102810045370000047 Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003


Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ ФС-58-01-000667 от 19 сентября 2019

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском,
Неверкинском, Камешкирском,
Лопатинском, Городищенском, Никольском
районах»

В.Р. Енгальчева

08.04.2022 г.

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 4.22.02795-4.22.02800 от 8 апреля 2022 г.



1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Новошаткинское ЖКХ"

2. Юридический адрес: Камешкирский район, с.Новое Шаткино, ул.Гагарина,6
Фактический адрес: Камешкирский район, с.Новое Шаткино, ул.Гагарина,6

3. Наименование образца (пробы):

Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: МУП "Новошаткинское ЖКХ", Камешкирский район

Проба № 2795 - водоразборная колонка с.Н.Шаткино, ул.Молодежная 5

Проба № 2796 - водоразборная колонка с.Ст.Шаткино, ул.Радищева,43

Проба № 2797 - водоразборная колонка с.С.Чирчим ул.Центральная,9

Проба № 2798 - водоразборная колонка с. Старый Чирчим, ул. Левина, 9

Проба № 2799 - водоразборная колонка с.Красное Поле ул.Горина 17

Проба № 2800 - водоразборная колонка с. Камышенка, ул. Рабочая, 1

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора:

29.03.2022 с 12:10 до 14:00

Ф.И.О., должность: Урюмина Т.А., и.о.директора

Условия доставки: автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 29.03.2022 15:20

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 433 от 29.03.2022

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

Протокол(ы) № 4.22.02795-4.22.02800

стр. 1 из 3

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

8. Код образца (пробы): 2/1.22.2795 4; 2/1.22.2796 4; 2/1.22.2797 4; 2/1.22.2798 4; 2/1.22.2799 4; 2/1.22.2800 4

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.2 (изменения № 2)

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5

СТБ ISO 7899-2-2015 КАЧЕСТВО ВОДЫ. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182

12. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.03.2022 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 2795					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 29.03.2022 16:40 дата выдачи результата 04.04.2022 09:46					
1	E.coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	KOE/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.03.2022 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 2796					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 29.03.2022 16:40 дата выдачи результата 04.04.2022 09:47					
1	E.coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	KOE/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 29.03.2022 16:00					
Регистрационный номер пробы в журнале 2797					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 29.03.2022 16:40 дата выдачи результата 04.04.2022 09:48					
1	E.coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	KOE/мл	0	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.03.2022 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2798 испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 дата начала испытаний 29.03.2022 16:40 дата выдачи результата 04.04.2022 09:49					
1	E.coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	KOE/мл	7	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.03.2022 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2799 испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 дата начала испытаний 29.03.2022 16:40 дата выдачи результата 04.04.2022 09:51					
1	E.coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	KOE/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 29.03.2022 16:00 Регистрационный номер пробы в журнале 2800 испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 дата начала испытаний 29.03.2022 16:40 дата выдачи результата 04.04.2022 09:51					
1	E.coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	KOE/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Ледовских Г. Ф., помощник врача

Заведующая бактериологической лабораторией

Пилипенко С.М.