

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском,
Лопатинском, Городищенском, Никольском районах»

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.
Орджоникидзе, д. 182
тел.: (841-57) 3-03-20; факс: (841-57)3-23-45; e-mail: kuznetsk@ege58.ru
Реквизиты: ОКПО 78865095 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580302001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U43120 к/сч 03214643000000015500
ЕКС 40102810045370000047 Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ Л041-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском,
Неверкинском, Камешкирском,
Лопатинском, Городищенском, Никольском
районах»

В.Р. Енгальчева

27.10.2023 г.



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 4.23.08397 - 4.23.08402 от 27.10.2023

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** МУП "Гарант" (ИНН 5816004802 ОГРН 1155803001133)

2. **Юридический адрес:** Камешкирский район, с.Русский Камешкир, ул. Советская, 38
Фактический адрес: Камешкирский район, с.Русский Камешкир, ул. Советская, 38

3. **Наименование образца (пробы):**
Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. **Место отбора:** Система питьевого водоснабжения, Камешкирский район, с.Русский Камешкир
Проба № 8397 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Гагарина, 23
Проба № 8398 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Комсомольская, 79
Проба № 8399 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Кирова, 119
Проба № 8400 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Радищева, 42
Проба № 8401 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Коммунальная, 2
Проба № 8402 - водопроводный кран с. Русский Камешкир, ул. Садовая, 35

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора:
19.10.2023 09:00

Ф.И.О., должность: Шафунов А.Э., гл. инженер

Условия доставки: автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 19.10.2023 13:00

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 288 от 30.01.2023

Протокол(ы) № 4.23.08397 - 4.23.08402

стр. 1 из 3

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов (проб) и не несет ответственности за ошибки отбора. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2/1.23.8397 4; 2/1.23.8398 4; 2/1.23.8399 4; 2/1.23.8400 4; 2/1.23.8401 4; 2/1.23.8402 4

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 10.1

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 9.1

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 9.1, 9.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182

12. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	ИД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.10.2023 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 8397					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 19.10.2023 13:25 дата выдачи результата 23.10.2023 08:49					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.10.2023 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 8398					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 19.10.2023 13:25 дата выдачи результата 23.10.2023 08:50					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	1	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 19.10.2023 13:10					
Регистрационный номер пробы в журнале 8399					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 19.10.2023 13:25 дата выдачи результата 23.10.2023 08:52					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	10	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.10.2023 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 8400 испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 дата начала испытаний 19.10.2023 13:25 дата выдачи результата 23.10.2023 08:53					
1	E.coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	KOE/мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымов Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.10.2023 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 8401 испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 дата начала испытаний 19.10.2023 13:25 дата выдачи результата 23.10.2023 08:54					
1	E.coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	KOE/мл	6	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымов Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ Образец поступил 19.10.2023 13:10 Регистрационный номер пробы в журнале 8402 испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 дата начала испытаний 19.10.2023 13:25 дата выдачи результата 23.10.2023 08:54					
1	E.coli	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см3	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Обобщенные колиформные бактерии	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число	KOE/мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	KOE/100см3	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Испытания проводил(и): Надымов Е. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Шацкая Н.В., оператор ПЭВМ

Заведующая бактериологической лабораторией

С.М. Пилипенко