

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»
Испытательный лабораторный центр
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском,
Лопатинском, Городищенском, Никольском районах»

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.
Орджоникидзе, д. 182
тел.: (841-57) 3-03-20; факс: (841-57)3-23-45; e-mail: kuznetsk@cge58.ru
Реквизиты: ОКПО 78865095 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580302001
УФК по Пензенской области л/сч 20556U43120 к/сч 03214643000000015500
ЕКС 40102810045370000047 Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление
медицинской деятельности
№ Л041-00110-58/00580303
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ
Главный врач филиала Федерального
бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Пензенской области в городе Кузнецке,
Кузнецком, Сосновоборском,
Неверкинском, Камешкирском,
Лопатинском, Городищенском, Никольском
районах»

27.03.2023 г.

В.Р. Енгальцева



ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 4.23.02648, 4.23.02649 от 27.03.2023

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области
- 2. Юридический адрес:** Пензенская область, г. Пенза, ул. Лермонтова, 36
Фактический адрес: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182
- 3. Наименование образца (пробы):** Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения
- 4. Место отбора:** МУП "Гарант" (ИНН 5816004802), Пензенская область, Камешкирский район, с. Русский Камешкир
Проба № 2648 - водопроводная колонка ул. Кирова, 79
Проба № 2649 - водопроводная колонка ул. Радищева, 186
- 5. Условия отбора, доставки**
Дата и время отбора: 22.03.2023 09:30
Ф.И.О., должность: Бадов А.А., помощник врача по общей гигиене отдела обеспечения санитарно-эпидемиологического надзора и консультирования потребителей (сотрудник органа инспекции, аттестат аккредитации RA.RU.710019)
При отборе присутствовал(и) Смирин Н.И.
Условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник; температура +5°C
Дата и время доставки в ИЛЦ: 22.03.2023 11:30
НД на отбор проб:
ГОСТ 31942-12 "Отбор проб воды для микробиологического анализа".

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Иные мониторинговые исследования, Поручение территориального отдела

Протокол(ы) № 4.23.02648, 4.23.02649

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов и не несет ответственности за стадию отбора образцов. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. ИЛЦ не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком. Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

стр. 1 из 2

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2/1.23.2648 4; 2/1.23.2649 4

9. НД на методы исследований, подготовку проб:

ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет *Escherichia coli* и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.2 (изменения № 2)

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.5

СТБ ISO 7899-2-2015 КАЧЕСТВО ВОДЫ. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации

10. Условия проведения испытаний: Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

11. Место осуществления деятельности: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182

12. Результаты исследований (испытаний) и измерений

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.03.2023 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2648					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 22.03.2023 13:45 дата выдачи результата 27.03.2023 08:54					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	9	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 22.03.2023 13:30					
Регистрационный номер пробы в журнале 2649					
испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182					
дата начала испытаний 22.03.2023 13:45 дата выдачи результата 27.03.2023 08:54					
1	<i>E.coli</i>	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000)
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п.8.5
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2)
4	Общее микробное число	КОЕ/мл	8	не более 50	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см ³	не обнаружено	отсутствие	СТБ ISO 7899-2-2015
Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Лукьянова Н.М., оператор ПЭВМ

Заведующая бактериологической лабораторией

Пилипенко С.М.