

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения**  
**«Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области»**  
Испытательный лабораторный центр  
**Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области в городе Кузнецке,**  
**Кузнецком, Сосновоборском, Неверкинском, Камешкирском,**  
**Лопатинском, Городищенском, Никольском районах»**

Юридический адрес: 440026, Россия, г. Пенза, ул. Лермонтова, д. 36  
Адрес места осуществления деятельности ИЛЦ: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.  
Орджоникидзе, д. 182  
тел.: (841-57) 3-03-20; факс: (841-57)3-23-45; e-mail: kuznetsk@cge58.ru  
Реквизиты: ОКПО 78865095 ОГРН 1055803503359 ИНН/КПП 5837023637/580302001  
УФК по Пензенской области л/сч 20556U43120 к/сч 03214643000000015500  
ЕКС 40102810045370000047 Отделение Пенза г.Пенза БИК 015655003

Лицензия на осуществление  
медицинской деятельности  
№ Л041-00110-58/00580303  
от 19 сентября 2019



УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала Федерального  
бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пензенской области в городе Кузнецке,  
Кузнецком, Сосновоборском,  
Неверкинском, Камешкирском,  
Лопатинском, Городищенском, Никольском  
районах»

В.Р. Енгальчева

29.05.2023 г.



**ПРОТОКОЛ**  
**ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ**  
№ 4.23.04299 - 4.23.04302 от 29.05.2023

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МУП "Гарант"

2. Юридический адрес: Камешкирский район, с. Русский Камешкир, ул. Советская, 38  
Фактический адрес: Камешкирский район, с. Русский Камешкир

3. Наименование образца (пробы): Вода питьевая централизованных систем холодного водоснабжения

4. Место отбора: Система питьевого водоснабжения, Камешкирский район, с. Русский Камешкир  
Проба № 4299 - водопроводный кран с. Русский Камешкир ул. Гагарина, 23  
Проба № 4300 - водопроводный кран с. Русский Камешкир ул. Комсомольская, 79  
Проба № 4301 - водопроводный кран с. Русский Камешкир ул. Кирова, 119  
Проба № 4302 - водопроводный кран с. Русский Камешкир ул. Радищева, 42

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 23.05.2023 09:00

Ф.И.О., должность: Спирина Н.Н., главный инженер

Условия доставки: автотранспортом

Дата и время доставки в ИЛЦ: 23.05.2023 11:00

6. Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 288 от 30.01.2023

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2/1.23.4299 4; 2/1.23.4300 4; 2/1.23.4301 4; 2/1.23.4302 4

Протокол(ы) № 4.23.04299 - 4.23.04302

стр. 1 из 3

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов (проб) и не несёт ответственности за стадию отбора. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. ИЛЦ не несёт ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.

**9. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 10.1

ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* и энтерококков п. 9.1, 9.2

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п. 8.2 (изменения № 2)

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.1

МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды." п.8.5

**10. Условия проведения испытаний:** Условия проведения испытаний соответствуют нормативным требованиям

**11. Место осуществления деятельности:** 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182

**12. Результаты исследований (испытаний) и измерений**

| №№ п/п                                                                                                  | Определяемые показатели                 | Единицы измерения       | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | НД на методы исследований              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                  |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Образец поступил 23.05.2023 12:00                                                                       |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Регистрационный номер пробы в журнале 4299                                                              |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| дата начала испытаний 23.05.2023 12:20 дата выдачи результата 26.05.2023 13:08                          |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| 1                                                                                                       | <i>E.coli</i>                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2            |
| 2                                                                                                       | Колифаги                                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п.8.5                  |
| 3                                                                                                       | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2) |
| 4                                                                                                       | Общее микробное число                   | КОЕ/мл                  | 1                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                  |
| 5                                                                                                       | Энтерококки                             | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1                |
| Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог                                                           |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                  |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Образец поступил 23.05.2023 12:00                                                                       |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Регистрационный номер пробы в журнале 4300                                                              |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| дата начала испытаний 23.05.2023 12:20 дата выдачи результата 26.05.2023 13:09                          |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| 1                                                                                                       | <i>E.coli</i>                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2            |
| 2                                                                                                       | Колифаги                                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п.8.5                  |
| 3                                                                                                       | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2) |
| 4                                                                                                       | Общее микробное число                   | КОЕ/мл                  | 1                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                  |
| 5                                                                                                       | Энтерококки                             | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1                |
| Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог                                                           |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                  |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Образец поступил 23.05.2023 12:00                                                                       |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Регистрационный номер пробы в журнале 4301                                                              |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| дата начала испытаний 23.05.2023 12:20 дата выдачи результата 26.05.2023 13:10                          |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| 1                                                                                                       | <i>E.coli</i>                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2            |
| 2                                                                                                       | Колифаги                                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п.8.5                  |
| 3                                                                                                       | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2) |
| 4                                                                                                       | Общее микробное число                   | КОЕ/мл                  | 1                    | не более 50                 | МУК 4.2.1018-01 п.8.1                  |
| 5                                                                                                       | Энтерококки                             | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1                |
| Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог                                                           |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| <b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>                                                                  |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Образец поступил 23.05.2023 12:00                                                                       |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| Регистрационный номер пробы в журнале 4302                                                              |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| испытания проведены по адресу: 442530, Россия, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, д. 182 |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| дата начала испытаний 23.05.2023 12:20 дата выдачи результата 26.05.2023 14:04                          |                                         |                         |                      |                             |                                        |
| 1                                                                                                       | <i>E.coli</i>                           | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | ГОСТ 34786-2021 п. 9.1, 9.2            |
| 2                                                                                                       | Колифаги                                | БОЕ/100 см <sup>3</sup> | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п.8.5                  |
| 3                                                                                                       | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см <sup>3</sup>  | не обнаружено        | отсутствие                  | МУК 4.2.1018-01 п. 8.2 (изменения № 2) |

Протокол(ы) № 4.23.04299 - 4.23.04302

ИЛЦ не осуществляет отбор образцов (проб) и не несёт ответственности за стадию отбора. Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания. ИЛЦ не несёт ответственности за информацию, предоставленную заказчиком. Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ.


стр. 2 из 3

| №№<br>п/п                                     | Определяемые<br>показатели | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого уровня | НД на методы<br>исследований |
|-----------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 4                                             | Общее микробное число      | КОЕ/мл               | 2                       | не более 50                    | МУК 4.2.1018-01 п.8.1        |
| 5                                             | Энтерококки                | КОЕ/100см3           | не обнаружено           | отсутствие                     | ГОСТ 34786-2021 п. 10.1      |
| Испытания проводил(и): Надымова Е. А., биолог |                            |                      |                         |                                |                              |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Лукьянова Н.М., оператор ПЭВМ

Заведующая бактериологической лабораторией

 Пилипенко С.М.